



## ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	
Δήμος ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ	
Πράμαντα	
Υπ' όψη :	Κου Δημάρχου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	
Κωδικός :	57-A735-25-N2383
Κατηγορία :	Νερό
Περιγραφή :	Καλαρύτικος Ποταμός (Ματσουκιώτικος)
Κατάσταση :	Κανονική
Παρατηρήσεις :	-----

Αρ. Πιστοποιητικού :	B5503 (21-07-2025)
Αρ. Αντιγράφων :	1
Ημ/νία Παραλαβής Δείγματος :	30/06/2025
Ημ/νία Έναρξης Ανάλυσης :	01/07/2025
Ημ/νία Ολοκλήρωσης Ανάλυσης :	06/07/2025
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	
Δειγματοληψία :	ΒιοΑνάλυση
Ημ/νία Δειγ/ψίας :	30/06/2025
Συσκευασία :	Σε πλαστική φιάλη 1½ l και γυάλινη αποστειρωμένη φιάλη ½ l
Συντήρηση :	2 - 8°C
Μεταφορά :	Σε φορητό ψυγείο

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Παράμετροι Ανάλυσης	Αποτελέσματα	Μονάδες Μέτρησης	Μέθοδος	Όρια
pH	8,5	pH Units	ISO 10523:2008	-----
Αγωγιμότητα	245,3	μS/cm	ΕΛΟΤ EN 27888:1993	-----
Ολικό Άζωτο - N (*)	< 1,00	mg / l	LCK 138 (Hach method)	-----
Νιτρικά - NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	< 2,00	mg / l	APHA 4500-NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> Method B	-----
Νιτρώδη - NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	< 0,041	mg / l	HACH method 8507	-----
Αμμωνία - NH <sub>3</sub>	Δεν ανιχνεύθηκε (< 0,02)	mg / l	HACH method 8038	-----
Ολικός Φώσφορος - P	Δεν ανιχνεύθηκε (< 0,02)	mg / l	LCK 348 (Hach method)	-----
Ορθοφωσφορικά - PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>	< 0,15	mg / l	LCK 348 (Hach method)	-----
COD	Δεν ανιχνεύθηκε (< 1,5)	mg / l	LCI 500 (Hach method)	-----
BOD <sub>5</sub> (*)	5	mg / l	Manometric method	-----
Διαλυμένο Οξυγόνο - DO (*)	10,1	mg / l	Hach method 8166	-----
Ολικά Κολοβακτηριειδή	1,8 x 10 <sup>2</sup>	cfu/100 ml	ISO 9308-1:2014	-----
Escherichia Coli	26	cfu/100 ml	ISO 9308-1:2014	-----
Enterococcus faecalis	69	cfu/100 ml	ISO 7899-2:2000	-----

(\*) Όσες δοκιμές επισημαίνονται με αστερίσκο (\*) στον πίνακα των δοκιμών δεν υπάγονται στο πεδίο διαπίστευσης.

Υπογραφή:

Δρ. Δημήτριος Δημητρίου  
Βιολόγος - Μικροβιολόγος

Χρήστος Δημ. Δημητρίου  
Γενικός Διευθυντής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 21/07/2025

- Η παρούσα έκθεση δοκιμής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
- Τα αποτελέσματα σχετίζονται μόνο με τα δείγματα που έχουν δοκιμασθεί.